

Tới: Văn phòng thường trực
Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Phước
Email: vanphongpclb@gmail.com,
thuyloibp@gmail.com
Điện thoại: 02713.870 281

Từ: Phân xưởng vận hành
Nhà máy thủy điện Cần Đơn
Mail: candon_pxvh@yahoo.com.vn
Điện thoại: 02713.563 360; 02713.563 199

THÔNG BÁO
TĂNG LƯU LƯỢNG XẢ QUA TRÀN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
Lúc 17 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 09 năm 2024

1. Hạn còi tăng lưu lượng xả

2. Độ mở của van

- Cửa van 1: 0 m $Q_{xả\ lũ}: 0\ m^3/s$
- Cửa van 2: 0 m $Q_{xả\ lũ}: 0\ m^3/s$
- Cửa van 3: 0.97 m $Q_{xả\ lũ}: 97.43\ m^3/s$
- Cửa van 4: 0.97 m $Q_{xả\ lũ}: 97.43\ m^3/s$
- Cửa van 5: 0 m $Q_{xả\ lũ}: 0\ m^3/s$

3. Thông tin thủy văn thời điểm sau khi tăng lưu lượng xả tràn điều tiết hồ chứa

- Mức nước DBT (m): 110.00
- Mức nước thượng lưu (m): 108.98
- Lưu lượng nước về hồ (m^3/s): 451.27
- Lưu lượng chạy máy (m^3/s): 260
- Lưu lượng xả qua tràn (m^3/s): 194.86
- Tổng lưu lượng xả xuống hạ du (m^3/s): 454.86

*Người cung cấp số liệu: **Trịnh Minh Ngon***

Chữ ký:

Chức Danh: Trưởng ca vận hành

** Ghi chú: Thông báo trước thời điểm tiến hành xả tràn điều tiết hồ chứa đến văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh (theo Công văn số 71/BCH-PCTT ngày 23/5/2022 của BCH PCTT & TKCN Tỉnh Bình Phước)*